

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662713, п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10, тел. 839139 3-25-52

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 127/1/1-7  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

**«Нижнесуэтуцкая средняя школа»**

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору В.В. Матанцева от «25» августа 2020 года № 127, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «04» сентября 2020 года по 17 ч. 00 мин. «04» сентября 2020 года, с 13 ч. 00 мин. «07» сентября 2020 года по 17 ч. 00 мин. «07» сентября 2020 года, с 16 ч. 00 мин. «08» сентября 2020 года по 17 ч. 00 мин. «08» сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиковым Вячеславом Сергеевичем, государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Бабанакowym Максимом Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания МБОУ «Нижнесуэтуцкая средняя школа» расположенного по адресу: 662822, Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 2.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Нижнесуэтуцкая СШ» Форсель Оксаной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
127/1/1	В здании школы на путях эвакуации (общие коридоры)	п. 33 (1) - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений	01.07.2021	

	ры первого и второго этажей, лестничные клетки) отсутствует аварийное освещение	и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 84 (2) - включение эвакуационного (аварийного) освещения; п. 4.3.1. (3) - В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями.		
127/1/2	На площадке внутренней лестничной клетки, расположенной в левой части здания, расположен металлический электрощит (ВРУ).	п. 4.4.4. (3) - В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	01.07.2021	
127/1/3	Руководителем объекта (директором Форсель О.В.) не пройдено повторное обучение по программе пожарно-технического минимума	п. 31 (4) - Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п. 32 (4) - Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. п. 36 (4) - Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:	01.02.2021	

		- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;		
127/1/4	Завхоз МБОУ «Нижнесуэтуцкая СШ» Фирсов Н.И., назначенный ответственным за обеспечение пожарной безопасности по учреждению (Приказ № 01-08-88 от 01.09.2020), не прошел повторное обучение по программе пожарно-технического минимума	<p><b>п. 31 (4)</b> - Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.</p> <p><b>п. 32 (4)</b> - Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью <b>не реже одного раза в три года после последнего обучения</b>, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.</p> <p><b>п. 36 (4)</b> - Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:</p> <p>- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;</p>	01.02.2021	
127/1/5	Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Нижнесуэтуцкая СШ» Махов В.В., назначенный ответственным за проведение противопожарных инструктажей по учреждению (Приказ № 01-08-88 от 01.09.2020), не прошел повторное обучение по программе пожарно-технического минимума	<p><b>п. 31 (4)</b> - Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.</p> <p><b>п. 32 (4)</b> - Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью <b>не реже одного раза в три года после последнего обучения</b>, а руководителей, специалистов и работ-</p>	01.02.2021	

		ников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. <b>п. 36 (4)</b> - Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: - работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;		
127/1/6	Форма журнала учета проведения инструктажей не соответствует установленной	<b>п. 10 (4)</b> - О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).	01.02.2021	
127/1/7	В общих коридорах первого и второго этажей, лестничных клетках (на путях эвакуации), отсутствуют знаки пожарной безопасности	<b>п. 33 (1)</b> - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2021	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
2	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиков В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» 09 2020 г.

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Бабанакон М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» 09 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ О.В. Форсель  
(подпись)

«08» 09 2020 г.

директор МБОУ «Нижнесуэтуцкая

(должность, фамилия, инициалы)

средняя школа» Форсель О.В.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору